

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: GASOLINA A

Código: 620

Local de Amostragem: TQ 3295206
Data/ hora Amostragem: 28/03/17 06:00
Data/ hora Recebimento: 28/03/17 06:10

Laboratório Transpetro/Term. Terrestre de Itabuna
Endereço: Rod. BR 415, Km 36 Distrito Industrial
Ferradas - Itabuna, BA - CEP 45602-625
Telefone:(73)3214-2538 Fax: (73)3214-2528

Característica	Método	Especificação	Resultado	Unidade
COR	VIS 000	INAM (2)	INAM	N/A
ASPECTO	D 4176	PASS (1)	PASS	N/A
MASSA ESPECIFICA A 20 GC	D 4052	Anotar	728,3	kg/m3
10% EVAPORADOS	D 86	65,0 max	59,3	grau C
50% EVAPORADOS	D 86	120,0 max	104,6	grau C
90% EVAPORADOS	D 86	190,0 max	161,2	grau C
PONTO FINAL DE EBULICAO	D 86	215,0 max	161,2	grau C
RESIDUO DA DESTILACAO	D 86	2,0 max	1,0	% volume
PRESSAO DE VAPOR A 37,8 GC	D 5191	45,0 a 62,0	52,6	kPa
ENXOFRE 26% DE ETANOL ANIDRO COMBUSTIVEL	D 7039	50 max	30,0	mg/kg

Notas:

- Todos os limites especificados são valores absolutos de acordo com a norma ASTM E 29.
- Os resultados reportados nas características benzeno, aromáticos, olefínicos e saturados já consideram a diluição pela adição de etanol anidro combustível, um ponto percentual abaixo do valor em vigor na data de produção da gasolina A.

(1) PASS(PASSA)=Limpido e isento de impurezas.

(2) INAM = Incolor a amarelada, isenta de corantes.

- ORIGEM: DUTO (CE0418/17)

Tipo de Amostragem: COMPOSTA DE UM UNICO TANQUE

Itens de Bombeio: 3201700308;3201700316

Tipo de Operação: Recebimento em tanque

Data de Emissão: 28/03/2017 06:59:16

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Lourival Rosa Filho
CRQ: 07401872