

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: OLEO DIESEL A S10

Código: 6DH

Local de Amostragem: TQ 3295202
Data/ hora Amostragem: 27/03/17 06:25
Data/ hora Recebimento: 27/03/17 06:35

Laboratório Transpetro/Term. Terrestre de Itabuna
Endereço: Rod. BR 415, Km 36 Distrito Industrial
Ferradas - Itabuna, BA - CEP 45602-625
Telefone:(73)3214-2538 Fax: (73)3214-2528

Característica	Método	Especificação	Resultado	Unidade
ASPECTO-TURBIDEZ	D 4176	Anotar	LIMP	N/A
ASPECTO - MATERIAL PARTICULADO	D 4176	Anotar	ISEN	N/A
COR	VIS 000	INAM (2)	INAM	N/A
COR ASTM	D 1500	3,0 max (1)	1,0	N/A
10% RECUPERADOS	D 86	180,0 min	203,4	grau C
50% RECUPERADOS	D 86	245,0 a 295,0	262,1	grau C
95% RECUPERADOS	D 86	370,0 max	370,0	grau C
MASSA ESPECIFICA A 20 GC	D 4052	815,0 a 850,0	834,9	kg/m3
VISCOSIDADE CINEMATICA A 40 GC	D 445	2,0 a 4,5	2,985	mm2/s
TEOR DE AGUA	D 6304	200 max	136	mg/kg
PONTO DE FULGOR	D 93	38,0 min	62,0	grau C
ENXOFRE TOTAL	D 7039	10,0 max	3,0	mg/kg
CONDUTIVIDADE ELETRICA	D 2624	25 min	25	pS/m
TEMPERATURA OBSERVADA	D 2624	Anotar	26,3	grau C

Notas:

- Item Aspecto em conformidade com o disposto na nota 22 da Resolução ANP nº 13 de 06.03.2015. LIMP significa límpido, NLIM significa não límpido, ISEN produto isento de material particulado e NISE produto não isento de material particulado.

(1) Limite requerido ao óleo diesel A isento de corante.

(2) Coloração entre o incolor e o amarelado, podendo o tipo B apresentar-se ligeiramente alterado para as tonalidades marrom e alaranjada.

- ORIGEM: DUTO

Tipo de Amostragem: COMPOSTA DE UM UNICO TANQUE

Itens de Bombeio: 3201700300

Tipo de Operação: Recebimento em tanque

Data de Emissão: 27/03/2017 07:23:30

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Lourival Rosa Filho
CRQ: 07401872